EF-5 4900 m³/h (Hentorsevakuering)
Bottenplan
Ig 70×90 cm med plåtavtackning
i vilken utsugningsstrum. ↑fläkt

EL 14×18 PL från skyddsr. Hållarplan
EL 14×14 PL från Lager Bottenplan
" " WC " "
Dessa trummor är ej markerade på
stamschemat VVS 147-53A

Höjd pl. B
80 m³/h

EL 15×18 Bm
EL 20×18 Bm

Sopnedkast
300 m³/h

EL 60×25 Bm

EL 20×20 Bm

Utföres enl. detalj I-I (spegelvänd)

EL 80×25 Bm

EL 15×15 Bm

Bad pl. B
80 m³/h

EL 14×14 PL
EL 15×18 Bm
EL 15×14 PL
EL 14×14 PL

Hissmask.rum
150 m³/h

EF-3 7600 m³/h
(Hentorsevakuering)
Plan 1 tr.

EL 70×25 Bm

Rålucka dim 50×50 cm från trapphus
EF-1 6200 m³/h (Bostadsevakuering)

EF-5 4900 m³/h
Ig 70×90 cm

EL 14×18 PL Linchrum
EL 15×18 PL WC
EL 35×67 PL Allm. utsugn.

EL 30×25 Bm

EL 14×14 PL från Rum 118 ≥ 118A Hållare
EL 14×14 PL " WC 118
EL 14×14 PL " Rum 104 ≥ 126
Dessa trummor är ej markerade på
stamschemat rit nr VVS 147-53A

Höjd pl. B
80 m³/h

Sopnedkast
300 m³/h

EL 15×15 Bm
EL 20×15 Bm

Hissmask.rum
150 m³/h

EL 90×25 Bm

EF-4 4200 m³/h
(Hentorsevakuering)
Plan 1 tr.

EL 14×14 PL från Rum 130 ≥ 132 Hållare
EL 15×14 PL " " 133 "
EL 14×14 PL " " 126 ≥ 128 "
Dessa trummor är ej markerade
på stamschemat VVS 147-53A

EL 60×25 Bm

EL 20×20 Bm

Skall utföras enl detalj I-I

EL 80×25 Bm

Bad pl. B
80 m³/h

EL 15×15 Bm

EF-2 7400 m³/h (Bostadsevakuering)
Rålucka dim 50×50 cm från trapphus

DETALJ I-I

Betr. handdimensionering samt utsugningsplacering, se ritning VVS 147 53 C

Samtliga håhsutsugningshanaler förses med tvärmöjlighet, se detalj ritning 147 VVS 52A

Samtliga anslutningar från stigare kringgjutes från till huvudhämt. (Min. BA 1/2)

OBS! Samtliga utsugningshanaler framdrages separat från till fläkthammaren och kringgjutes min BA 1/2.

OBS! Höhsutsugn. läharvän. dragas separat i schakt vid trappa upp till fläkthamm. se ritn 147 VVS 49

BYGGNADSNÄMNDENS GODKÄNNANDE
Dnr. 63
Granskad
Godkänd 91 21 66

PLAN 8 TR

VENTILATION
ÄNDRING A DAT 25.8.64.
ÄNDRING B DAT 25.9.64 (end bost.vent.)
KOMPL. DAT 22.10.64.
C KOMPL. DAT. 5.4.65
SOLNA · KV. EKSTAVEN. 13.

SKALA	DATO	RITN
1:50	6.5.64	147 VVS 51 C

STOCKHOLMS VVS-KONSULT AB